

令和6年8月23日

嬉野市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例  
第10条第3項に基づく公表事項（事前協議）

【事業計画書の内容】

1 発電事業者に関する事項

発電事業者	株式会社庄
設計者	峰松不動産
工事事業者	峰松不動産
維持管理業者	峰松不動産

2 太陽光発電事業に関する事項

事業区域内の住所	嬉野市嬉野町大字下野甲2536番
事業区域内の面積	1,840 m <sup>2</sup>
土地の所有者	発電事業者以外
管理棟の有無	なし
伐採面積	0 m <sup>2</sup>
伐採届出	—
除根	—
伐採木竹	—
処分方法	—
造成に関する事項	切土量：0 m <sup>2</sup> 盛土量：0 m <sup>2</sup> 埋土量：0 m <sup>2</sup> 残土処分量（搬入）：0 m <sup>2</sup> （搬出）：0 m <sup>2</sup> 法面整形の面積 切土法面：0 m <sup>2</sup> 盛土法面：0 m <sup>2</sup>
空地の緑化方法	農業利用
法面の緑化方法	現状利用

### 3 太陽光発電設備に関する事項

発電出力	49.9 kW
太陽電池の合計出力	99.9 kW
太陽光モジュールの面積	491.4 m <sup>2</sup>
基礎構造	直接基礎：0.8 m <sup>2</sup> ・102本
パワーコンディショナー の出力及び設置台数	4.95 kW・10台

### 4 維持管理計画（事業の廃止に関する事項を含む）

太陽光発電事業実施期間	2024年10月から2044年10月まで
維持管理頻度	月2回
維持管理内容	現状管理 草刈り 除草剤散布
実施期間満了後の予定	撤去予定
事業実施期間における 事業譲渡の予定	なし

### 5 安全対策に関する事項

防犯灯	なし
防護柵（高さ）	なし
消防施設	なし
集排水路	なし 自然流下
調整池	なし
浸透施設	なし
接道状況	南側里道に49m接道

### 6 財政計画

撤去費用等に関する費用積立に関する計画	なし
再エネ特措法に基づく積立の有無	あり
再エネ特措法に基づかない積立の有無	あり
	積立期間：10年
	最終的な積立予定額：500,000円
火災保険等の加入予定	あり

**7 緊急連絡表**

掲示板設置票

**8 関係法令の届出及び認可の状況**

農地法第 5 条申請中