

令和7年1月8日

嬉野市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例  
第15条第3項に基づく公表事項（設置の届出）

【事業計画書の内容】

1 発電事業者に関する事項

発電事業者	京セラコミュニケーションシステム株式会社
設計者	アフタープラス2株式会社
工事事業者	アフタープラス2株式会社
維持管理業者	京セラコミュニケーションシステム株式会社

2 太陽光発電事業に関する事項

事業区域内の住所	嬉野市塩田町大字久間字後山乙2318番
事業区域内の面積	1,269㎡
土地の所有者	発電事業者以外
管理棟の有無	なし
伐採面積	0㎡
伐採届出	—
除根	なし
伐採木竹	場外搬出：なし
処分方法	—
造成に関する事項	切土量：0㎡ 盛土量：0㎡ 埋土量：0㎡ 残土処分量（搬入）：0㎡ （搬出）：0㎡ 法面整形の面積 切土法面：0㎡ 盛土法面：0㎡
空地の緑化方法	—
法面の緑化方法	—

### 3 太陽光発電設備に関する事項

発電出力	49.5 kW
太陽電池の合計出力	98.44 kW
太陽光モジュールの面積	463.268 m <sup>2</sup>
基礎構造	スクリー杭：80本
パワーコンディショナー の出力及び設置台数	4.95 kW・10台

### 4 維持管理計画（事業の廃止に関する事項を含む）

太陽光発電事業実施期間	連系後から30年間
維持管理頻度	発電設備1回/年 その他1～2回雑草除去
維持管理内容	発電設備点検・雑草除去等
実施期間満了後の予定	原則元の更地に戻す 廃棄費用は廃棄前年度に一括支払い
事業実施期間における 事業譲渡の予定	なし


### 5 安全対策に関する事項

防犯灯	なし
防護柵（高さ）	あり 高さ1.2 m
消防施設	なし
集排水路	なし
調整池	なし
浸透施設	なし
接道状況	西側里道に2 m接道
その他	接道については既存の通路を使用

## 6 財政計画

撤去費用等に関する費用積立に関する計画	30年後の事業満了時に費用を捻出する計画
再エネ特措法に基づく積立の有無	なし
再エネ特措法に基づかない積立の有無	なし
	積立期間：なし
	最終的な積立予定額：1,477,000円
火災保険等の加入予定	あり

## 7 緊急連絡表



## 8 関係法令の届出及び認可の状況

令和5年9月26日に農振除外済。

農地転用許可申請は、令和7年1月申請予定。

## 9 説明会での見解を踏まえた事項

事業用地西側の木について、地主所有の山林の木を地主が切れる範囲で伐採を行う可能性のある個所を明示。(下図の箇所)

